

Déclaration de Conformité

N° : DN0000165-00

Identification des produits :

Type de produits : Détecteurs de proximité photoélectriques

Marque : **Telemecanique Sensors**

Modèles : **XUB...A... , XUB...B... , XUB...S...**

(liste complète des modèles couverts en page 2)

Nous, **TMSS France (Constructeur)**, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des Arrêtés du ministre Marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique suivants :

Arrêté n° **2574-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements

La conformité des produits a été évaluée en appliquant les normes suivantes :

NM EN 60947-5-2:2014


Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

Gregory POUX

Directeur de la Qualité et de la Satisfaction Client

Etabli à : L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Date d'émission : 18 mars 2025



TMSS France

Adresse postale :

Tour Egho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE

Documentation Technique établie par :

TMSS France

Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Annexe

N° : DN0000165-00

Liste des produits couverts par la présente Déclaration de Conformité

XUB	2	A	P	A	N	L2	T
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

I	Type de produit		
	XUB	:	Détecteur de proximité photoélectrique, forme cylindrique, diamètre 18mm
II	Mode de détection		
	0	:	Multi-mode
	1	:	Réflex
	2	:	Barrage
	4	:	Proximité (réflexion directe)
	5	:	Proximité (réflexion directe) avec sensibilité réglable
	9	:	Réflex polarize
III	Matériau de l'enveloppe		
	A	:	Plastique
	B	:	Laiton nickelé
	S	:	Acier inoxydable
IV	Schéma de câblage et type de sortie		
	K	:	DC 3 fils, sans sortie (transmetteur barrage), ou sortie programmable (émetteur/récepteur)
	N	:	DC 3 fils, avec sortie NPN (récepteur ou émetteur/récepteur seulement)
	P	:	DC 3 fils, avec sortie PNP (récepteur ou émetteur/récepteur seulement)
V	Fonctionnement de la sortie		
	A	:	NO
	B	:	NC
	S	:	NO ou NC, programmable par bouton "Teach" (émetteur/récepteur seulement)
VI	Direction de détection		
	N	:	Détection axiale
	W	:	Détection latérale
VII	Type de raccordement		
	L••	:	Câble standard à isolation PVC (•• = un ou deux digits indiquant la longueur du câble en mètres)
	L08M12	:	"Pigtail" (isolation PVC) de longueur 0,8 m avec connecteur M12 / 4 points
	M12	:	Raccordement par connecteur M12 / 4 points
VIII	Suffixe additionnel, fonction particulière		
	Vide	:	Emetteur/récepteur
	R	:	Récepteur barrage
	T	:	Transmetteur barrage

NOTE : Ces références peuvent être suivies par 1 à 3 caractères alphanumériques, pour indiquer des variations d'assemblage, de marquage ou d'emballage, sans impact sur les caractéristiques des produits et/ou leur conformité.

TMSS France

Adresse postale :
Tour Egho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE

Documentation Technique établie par :

TMSS France
Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE