



Switch Module 15/20 A: Residential, Self Ground, PI/Side Wire, Single Pole
Interruptor de 15 / 20 A: Residencial, puesto a tierra, alambrado lateral, un polo
Module de commutateur 15/20 A : Résidentiel, mise à la terre automatique, fil à pousser/lateral, unipolaire

Retain for future use. / Conservar para us o futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

Table / Tabla / Tableau 1 : Switch Modules / Módulos de interruptores / Modules de commutateurs

Catalog No. / N.º de catálogo / Nº de catalogue	Description / Descripción / Description
SQR14101XX / SQR14201XX	Switch module, residential, single pole / Interruptor, residencial, un polo / Module de commutateur, résidentiel, unipolaire
SQR14100XX	Switch module, residential, single pole, 10 PK (Identical to SQR14101XX in a different package.) / Interruptor, residencial, un polo, paq. de 10 (idéntico a SQR14101XX en un paquete diferente) / Module de commutateur, résidentiel, unipolaire, 10 PQ (identique au SQR14101XX dans un paquet différent.)
SQR14103WH	Switch module, residential, single pole, white, 30 PK (Identical to SQR14101XX in a different package.) / Interruptor, residencial, un polo, blanco, paq. de 30 (idéntico a SQR14101XX en un paquete diferente). / Module de commutateur, résidentiel, unipolaire, WH 30 PQ (identique au SQR14101XX dans un paquet différent.)
SQR14131XX / SQR14231XX	3-way switch module, residential, single pole / Interruptor de 3 vías, residencial, un polo / Modules de commutateur à 3 voies, résidentiel, unipolaire
SQR14130XX	3-way switch module, residential, single pole, 10 PK (Identical to SQR14131XX in a different package.) / Interruptor de 3 vías, residencial, un polo, paq. de 10 (idéntico a SQR14131XX en un paquete diferente). / Module de commutateur à 3 voies, résidentiel, unipolaire, 10 PQ (identique au SQR14131XX dans un paquet différent.)
SQR14141XX	4-way switch module, residential, single pole / Interruptor de 4 vías, residencial, un polo / Module de commutateur à 4 voies, résidentiel, unipolaire vendu
SQR14103XX	Momentary switch module, residential, single pole / Momentáneo módulo de interruptor, residencial, un polo / Momentané module de commutateur, résidentiel, unipolaire

Table / Tabla / Tableau 2 : Specifications / Especificaciones / Spécifications

Switch Module Specifications / Especificaciones de módulos de interruptores / Spécifications des modules de commutateurs	
Input voltage / Tensión de entrada / Tension d'entrée	120-277 Vac / de 120 a 277 Vca / 120-277 Vca
Maximum load rating / Valor nominal de carga máximo / Capacité de charge maximale	15 A / 20 A
Operating temperature / Temperatura de operación / Température de fonctionnement	23-113°F (-5-45°C) / de 23 a 113 °F (de -5 a 45 °C) / 23 à 113 °F (-5 à -45 °C)
Supply connection / Conexión de alimentación / Connexion d'alimentation	Copper wire, #12-14 AWG for screw terminal, #14 AWG for push-in terminal / cable de cobre, 12-14 AWG para terminal de tornillo, 14 AWG para terminal enchufable (Push-in [PI]). / Fil de cuivre, n° 12-14 AWG pour borne à vis, n° 14 AWG pour borne enfichable

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH</p> <ul style="list-style-type: none"> Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, NOM-029-STPS or CSA Z462 or local equivalent. This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Use only with copper wire. Do not use with aluminum wire. Indoor use only. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O FALLA DE ARCO</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS o CSA Z462, o equivalentes locales. Solamente personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo. Úselo solo con cable de cobre. No lo use con cable de aluminio. Uso en interiores únicamente. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. <p>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.</p>	<p>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC</p> <ul style="list-style-type: none"> Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS ou CSA Z462, ou un équivalent local de la norme. Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil. Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. À utiliser uniquement avec un fil en cuivre. N'utilisez pas de fil en aluminium. Utilisation intérieure uniquement. Remettez en place tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension. <p>Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.</p>
---	---	--

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Carbon black which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el carbón negro (que en el Estado de California se sabe que causa cáncer) y el bisfenol A (BPA) (que en el Estado de California se sabe que causa malformaciones congénitas u otros daños reproductivos). Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris noir de carbone, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et Bisphénol A (BPA) reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Warranty Information

Schneider Electric warrants its products to be free of defects in materials and workmanship for a period of two (2) years. There are no obligations or liabilities on the part of Schneider Electric for consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of this product or other indirect damages with respect to loss of property, revenue, or profit, or cost of removal, installation, or reinstallation. Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. Schneider Electric and Square D are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
Schneider Electric USA, Inc.
 800 Federal Street
 Andover, MA 01810 USA
 888-778-2733
www.se.com/us

Información sobre la garantía

Schneider Electric garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de dos (2) años. No hay obligaciones ni responsabilidades por parte de Schneider Electric por daños consecuentes que surjan o estén relacionados con el uso o el rendimiento de este producto u otros daños indirectos con respecto a la pérdida de propiedad, los ingresos o las ganancias, o al costo de remoción, instalación o reinstalación. Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material. Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
 Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
 Av. Ejercito Nacional No. 904
 Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
 55-5804-5000
www.se.com/mx

Renseignements sur la garantie

Schneider Electric garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux (2) ans. Schneider Electric n'a aucune obligation ni responsabilité à l'égard des dommages indirects découlant de l'utilisation de ce produit ou en rapport avec celle-ci, ni d'autres dommages indirects résultant de la perte de biens, de revenus ou de profits, ou des frais de retrait, d'installation ou de réinstallation. Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de cette documentation. Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Schneider Electric Canada, Inc.
 5995 McLaughlin Road
 Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
 800-565-6699
www.se.com/ca

Installation

- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Use a properly rated voltage sensing device to confirm that the power is off.
- Wire the switch according to the appropriate wiring diagram. (Step A is not an option for SQR14141XX / SQR14201XX / SQR14231XX.)
 - A. Push-in hole option: Only use #14 AWG solid copper wire. Insert straight 14 AWG solid copper wire with a strip length of 1/2 in. (12.7 mm) into the round push-in holes. For circuits with #12 AWG copper wires, use terminal screws instead. To replace or rewire, gently press the release slot using the tip of a small screwdriver.
 - B. Back wire option: Insert a straight #12-14 AWG solid copper wire with a strip length of 1/2 in. (12.7 mm) into the clamp of the appropriate terminal.
 - C. Side wire option: Connect #12-14 AWG solid copper with strip length 5/8 in. (15.875 mm). Loop clockwise 2/3 of the way around screw.
- Mount the switch and tighten the screws.
- Install the rocker plate and wall plate (not included) on the switch, matching top to top, as shown in Figure 4.
- Restore power and test.

Instalación

- Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Conecte el interruptor según el diagrama de cableado adecuado. (El paso A no es una opción para SQR14141XX / SQR14201XX / SQR14231XX.)
 - A. Opción de agujero de terminal enchufable (Push-in [PI]): Use solo cable de cobre sólido de 14 AWG. En los agujeros de los terminales enchufables redondos inserte un cable de cobre sólido recto de 14 AWG con una longitud de pelado de 1/2 pulg. (12,7 mm). Para circuitos con cables de cobre de 12 AWG, use tornillos de terminales. Para sustituir o volver a cablear, presione suavemente la ranura de liberación con la punta de un destornillador pequeño.
 - B. Opción de cable posterior: En la brida del terminal adecuado inserte un cable de cobre sólido recto de 12-14 AWG con una longitud de pelado de 1/2 pulg. (12,7 mm).
 - C. Opción de cable lateral: Conecte de cobre sólido de 12-14 AWG con una longitud de pelado de 5/8 pulg. (15,875 mm). Enrolle 2/3 hacia la derecha alrededor del tornillo.
- Monte el interruptor y apriete los tornillos.
- Instale la tecla y la placa de pared (no incluida) en el interruptor haciendo coincidir las marcas superiores, como se muestra en la Figura 4.
- Conecte la alimentación y haga una prueba.

Installation

- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Raccordez le commutateur selon le schéma de câblage approprié. (L'étape A n'est pas prévue pour le SQR14141XX / SQR14201XX / SQR14231XX.)
 - A. Option des trous ronds enchâssables : utilisez uniquement un fil de cuivre massif no 14 AWG. Insérez un fil de cuivre massif no 14 AWG droit avec une longueur de dénudage de 1/2 po (12,7 mm) dans les trous ronds enchâssables. Pour les circuits avec des fils de cuivre massif no 12 AWG, utilisez plutôt des vis de borne. Pour remplacer ou renouveler le fil, appuyez doucement sur la fente de dégagement à l'aide de la pointe d'un petit tournevis.
 - B. Option de fil arrière : insérez un fil de cuivre massif n° 12-14 AWG droit avec une longueur de dénudage de 1/2 po (12,7 mm) dans la pince de la borne appropriée.
 - C. Option de fil latéral : Connecter le cuivre no 12-14 AWG avec une longueur de dénudage de 5/8 po. (15,875 mm). Bouclé dans le sens horaire, aux 2/3 du tour de vis.
- Installez le commutateur et serrez les vis.
- Installez la plaque à bascule et la plaque murale (non incluses) sur le commutateur en faisant correspondre le marquage « haut » avec « haut », comme indiqué dans la figure 4.
- Rétablissez l'alimentation et faites un test.

Figure 1 / Figura 1/ Figure 1: Wiring Diagram for SQR14101XX / SQR14103XX / SQR14201XX / Diagrama de cableado / Schéma de câblage








Figure / Figura / Figure2: Wiring Diagram for SQR14131XX / SQR14231XX / Diagrama de cableado para / Schéma de câblage pour le



Torque: 12 lbf-in. / Par apriete: 12 lbf-pulg / Couple de serrage : 12 lbf-po

Figure / Figura / Figure3: Wiring Diagram for SQR14141XX / Diagrama de cableado / Schéma de câblage




3-Way Switch/Interruptor de 3 vías / Commutateur à 3 voies

4-Way Switch SQR14141XX / Interruptor de 4 vías / Commutateur à 4 voies


3-Way Switch/Interruptor de 3 vías / Commutateur à 3 voies

Figure / Figura / Figure4: Wall Plates and Rockers / Placas de pared y placas basculantes / Plaques murales et plaques à bascule


X Series / Serie X / Séries X
Wall plate / Placa de pared / Plaque murale





XD Series / Serie XD / Séries XD



XD Series Multigang / Serie XD con tomas múltiples / Séries XD Multigang



Wall plate / Placa de pared / Plaque murale



only for installation of XD Series cover plate / solo para instalar la placa de cubierta de la serie XD / uniquement pour l'installation de la plaque de protection de la série XD

NOTE: ** = color code: WH (white), LA (light almond), BK (black), GY (gray) /
 NOTA: ** = código de color: WH (blanco), LA (marfil), BK (negro), GY (gris) /
 REMARQUE: ** = code de couleur: WH (blanc), LA (vert amande clair), BK (noir), GY (gris) /

Released for Manufacturing
 Printed on 2023/05/23